


KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI**Nr B/MLTB-295-2010-A**

dla badań kontrolnych w ramach ZKP (FPC) zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006

wg punktów 4.14, 4.5, 4.2, 4.8

**Notified body NB 2189**Firma: **Zakład Stolarski Stanisław Sitak**
ul. Leśna 12C, 49-313 LubszaWyrób: **Okno dwuskrzydłowe (słupek ruchomy) wykonane z profili klejonych warstwowo litych z drewna meranti systemu EUROLINE-2**
Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-295-2010-A

Akredytowane metody badania:				
	Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026:2001	Wodoszczelność PN-EN 1027:2001	Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211:2001	Nośność urządzeń zabezpieczających PN-EN 14609:2006 + 14351-1:2006 pkt. 4.8.
Normy Klasyfikacyjne:	PN-EN 12207:2001	PN-EN 12208:2001	PN-EN 12210:2001	Wartość progowa
Badany wyrób (B x H mm)				
1500 x 1500 System: EUROLINE-2 Okucia: ROTO NT	KLASA 4 $Q_{100} = 0,54 \text{ m}^3/\text{h.m}$ $Q_{100} = 1,68 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$	KLASA E1050 Nieosłonięte 1050Pa	KLASA C5 2000Pa - 1/895L	350N Wartość progowa Spełnione
Uwagi: bez uwag.				

MOBILNE LTBkierownik laboratorium
Adam Mścichowski
Lubsza, 30 kwietnia 2010**MOBILNE**
Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
Anna Mścichowska, Adam Mścichowski
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprzowicza 21 lok. 2
tel. 0 696 050 073, fax 074 661 41 40
NIP 8862868350, Regon: 020573602**MOBILNE LTB s.c.**
A. Mścichowska, A. Mścichowski
NIP PL 8862868350
REGON 02057360258-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprzowicza 21 lok. 2
tel.: +48 696 050 073, fax: +48 74 6614140
<http://www.mobiltb.pl>
e-mail: biuro@mobiltb.plAkredytowane laboratorium
(accredited body) **AB 1054**
Notyfikowana jednostka
(notified body) **NB 2189**